



Stadt Karlsruhe, 76124 Karlsruhe, Tiefbauamt

Zentraler Juristischer Dienst
Abfallrechts- und Altlastenbehörden



Tiefbauamt

Grundstücksentwässerung
Lammstraße 7, 76133 Karlsruhe

Sachbearbeitung: [REDACTED]
Büroanschrift: Lammstraße 11, 76133 Karlsruhe
Telefon: 0721 133- [REDACTED] Fax: 0721 133- [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]@tba.karlsruhe.de

Haltestelle: Marktplatz

25. Januar 2021

Unsachgemäßer Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen auf dem Grundstück Delawarestraße 20, Fa. [REDACTED] Reifendienst

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am 27. November 2020 mit Beteiligung unseres Amtes eine Begehung des Betriebsareals der Fa. Reifendienst [REDACTED] Delawarestraße 20 durchgeführt.

Die Begehung wurde in Abwesenheit des Tiefbauamts der Stadt Karlsruhe, Sachgebiet Grundstücksentwässerung, gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Karlsruhe (Zollfahndung und Bereich Gewerbe/Umwelt) vertreten durch die Herren [REDACTED] sowie der Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz vertreten durch Herr [REDACTED], durchgeführt.

Unter Bezug auf die vor Ort festgestellte Situation und Stellungnahme des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz vom 21. Januar 2021 sind aus Sicht der Stadtentwässerung des Tiefbauamtes Karlsruhe, Sachgebiet Grundstücksentwässerung, folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Der Betrieb der Waschhalle ist ohne eine Abwasserbehandlungsanlage (Leichtstoffabscheider) nicht zulässig. Der Betrieb ist unverzüglich einzustellen. Die Waschhalle ist mit einer baurechtlich zugelassenen Abscheideranlage mit vorgeschaltetem Schlammfang nachzurüsten.
2. Sämtliche befestigte Flächen, auf denen mit wassergefährdeten Stoffen umgegangen wird, sind zu befestigen und das Oberflächenwasser ist einer geordneten Ableitung/Ableitung einer Abscheideranlage zuzuführen und zu entwässern. Dies beinhaltet auch Flächen, auf denen wassergefährdende Stoffe gelagert werden.
3. Für die unter Pkt. 1 und 2. genannten Maßnahmen ist bei der Stadtentwässerung des Tiefbauamtes Karlsruhe ein Entwässerungsantrag zur Prüfung und Genehmigung einzureichen.
4. Für das komplette Anwesen Delawarestraße 20 liegen dem Tiefbauamt keine Pläne zur Entwässerung vor. Daher sind zur Prüfung und Genehmigung der bestehenden Entwässerungssituation, die gesamte Grundstücksentwässerungsanlage des

Anwesens Delawarestraße 20 mit in den unter Pkt. 3 geforderten Entwässerungsantrag mit aufzunehmen und darzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

A solid black rectangular redaction box covering the signature area.