FEUERWEHRPLAN

Südliches Hafenbecken

Legende:

- für die Feuerwehr befahrbare Fläche
- befestigte/begehbare Fläche
- nicht befahrbare Flächen
- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Aufzug
- Anfahrt Feuerwehr
- Zugang FIZ
- Weitere Zugänge mit Objektschließung
- Weitere Zugänge
- T10 — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 — Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- Brandwand
- Breitenangabe (3.5m)
- Höhenangabe (2.8m)
- Blitzleuchte
- FSE — Freischaltelement
- FIZ — Feuerwehrinformationszentrale
- FSD — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse3
- SD1 — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 1 (Einfach-SD)
- BMZ — Brandmelderzentrale
- Feuerwehrschließung
- Überflur-Hydrant
- Unterflur-Hydrant

Südliche Uferpromenade

Haus-Nr. 12

Haus- Nr. 5

Haus-Nr. 6

Haus-Nr. 4

Haus-Nr. 11

Haus- Nr. 13

Haus-Nr. 26

Haus-Nr. 26a

Haus-Nr. 28

Kielstraße

Ankerstraße

Rheinhafenstraße

Poller

Verbindungsbrücke 1.OG

Aufstellfläche Hubrettungsgerät

Wasser-haupt-hahn im 1.UG

Gas-haupt-hahn im 1.UG

Heizöltank 10 000 l im 1.UG

Gefahrstofflager: Chlorgas: 2X50 Liter im EG

NSHV im 1.UG

Oberleitung Bahn

Haus A

Haus B

Haus C

Haus D

Zaun

Anfahrt TG

Auffahrt TG

DN 100

T1 T2 T3 T4 T4.1 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

SD1 FSE FSD FIZ SPZ BMZ

3.8m 3.5m 2.8m

20 20 N

Anfahrtsplan



- Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, Anschluss
- SPZ — Noteinspeisung SPZ
- Anleiterstelle mit Geschossangabe
- Löschwasserrückhaltung
- Sammelstelle
- Warnung vor brandfördernden Stoffen
- Glasflaschen
- Warnung vor giftigen Stoffen
- Warnung vor elektrischer Spannung
- Gas-haupt-hahn im 1.UG — Hauptabsperreinrichtung Gas mit Geschossangabe
- Wasser-haupt-hahn im 1.UG — Hauptabsperreinrichtung Wasser mit Geschossangabe

Schrägperspektive



Treppenschnitt



ÜBERSICHTSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

ÜP