FEUERWEHRPLAN

Legende:

- für die Feuerwehr befahrbare Fläche
- befestigte/begehbare Fläche
- nicht befahrbare Flächen
- horizontale Rettungswege
- vertikale Rettungswege
- Lichthof
- Aufzug
- Balkone
- Schacht mit Angabe von/ bis (-1/+5)
- besondere Gefahren
- Zugang FIZ
- Weitere Zugänge mit Objektschließung
- T10 (+4 / -1) Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0) Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Brand- und Rauchschutztür (30 S)
- Rauchschutztür (S)
- Brandschutztür (30)
- Brandwand F90
- Breitenangabe (3.5m)
- Höhenangabe (2.8m)
- Blitzleuchte
- FSE — Freischaltelement
- FIZ — Feuerwehrinformationszentrale

Haus A: Alle Apartmenttüren sind Rauchschutztüren

Kielstraße

Rheinhafenstraße

Südliche Uferpromenade

Ankerstraße

Poller absenkbar

Brückenverbindung 1.OG

Aufstellfläche Hubrettungsgerät

Zaun

Hecke

Liegewiese

Innenhof

Rampe Abfahrt TG

Rampe Auffahrt TG

Einspeisung T9 und T10

Gefahrstofflager: Chlorgas: 2X50 Liter

Chlorgas

Zentrale Bedienstelle

Oberleitung Bahn

- FSD — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse3
- SD1 — Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 1 (Einfach-SD)
- Feuerwehrschließung
- Feuerwehrleiter zur Kontrolle Zwischendeckenmelder
- Bodenplattenheber
- Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Bedienstelle
- Löschwasserrückhaltung
- Glasflaschen
- Warnung vor giftigen Stoffen
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, Anschluss

Schrägperspektive



Treppenschnitt



GESCHOSSPLAN

Hotel- und Verwaltungsgebäude

Mustergebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Erstellt: 27.02.2025/ T.Kremer
Geändert:
Plan-Nr.:

EG