3312

Meldergruppe:	Gebäudebezeichnung:	Geschoss:	Raumbezeichnung:	Melderanzahl:	Melderart:	Besonderes:
3312	Haus C	2.OG	Büros	4	automatische Melder	Melder befindet sich in Zwischendecke

Melder in der Zwischendecke- Leiter mitnehmen

Poller absenkbar

Brückenverbindung 1.OG

Kielstraße

Ankerstraße

Rheinhafenstraße

Zaun

Hecke

Liegewiese

Gefahrstofflager:
Chlorgas: 2X50 Liter

FIZ

T1 +3 0
T2 +5 -1
T4 +5 -1
T4.1 0 -1
T5 +2 -1
T6 +2 0
T7 +4 -1
T8 +3 -1
T9 +3 -1
T10 +4 -1
T11 +3 -1
T12 +1 -1
T13 +1 0
A.A1, A2 +4 -1
B.A1,A2 +3 -1
C.A1 +3 -1

Legende

- Einsatzweg
- vertikale Rettungswege
- Aufzug
- T10 (+4 / -1) Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0) Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- besondere Gefahren
- Warnung vor giftigen Stoffen
- Glasflaschen

Treppenschnitt



Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand: 27.02.2025

Erstellt: T.Kremer

Meldergruppe:	Gebäudebezeichnung:	Geschoss:	Raumbezeichnung:	Melderanzahl:	Melderart:	Besonderes:
3312	Haus C	2.OG	Büros	4	automatische Melder	Melder befindet sich in Zwischendecke

Melder in der Zwischendecke- Leiter mitnehmen

Südliche Uferpromenade

Kielstraße

Ankerstraße

Rheinhafenstraße

Brückenverbindung 1.OG

Dachfläche über 1. OG

Lüftungsgerät Fitnessstudio

Innenhof

3312/01

3312/02

3312/03

3312/04

Legende

- automatischer Melder
- Einsatzweg
- vertikale Rettungswege
- Aufzug
- T10 (+4 / -1): Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0): Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1): Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss

Treppenschnitt



Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand: 27.02.2025

Erstellt: T.Kremer