0205

Meldergruppe:	Gebäudebezeichnung:	Geschoss:	Raumbezeichnung:	Melderanzahl:	Melderart:	Besonderes:
0205	Hotel- und Verwaltungsgebäude	1.UG	Serverraum	1	automatische Melder	Melder befindet sich in Doppelboden

Melder in Doppelboden- Bodenplattenheber mitnehmen

Legende

- Einsatzweg
- vertikale Rettungswege
- Aufzug
- T10 (+4 / -1): Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0): Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1): Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- besondere Gefahren
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Bodenplattenheber
- Warnung vor giftigen Stoffen
- Glasflaschen

Treppenschnitt

	Haus A				Haus B		Haus C		Haus D		
	T1	T2	T3	T4	T4.1	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13
DG														
4.OG														
3.OG														
2.OG														
1.OG														
EG														
1.UG														

Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand: 27.02.2025

Erstellt: T.Kremer

Meldergruppe:	Gebäudebezeichnung:	Geschoss:	Raumbezeichnung:	Melderanzahl:	Melderart:	Besonderes:
0205	**Hotel- und Verwaltungsgebäude**	**1.UG**	**Serverraum**	**1**	**automatische Melder**	**Melder befindet sich in Doppelboden**

Melder in Doppelboden- Bodenplattenheber mitnehmen

0205/01

Legende

- Automatischer Melder
- Einsatzweg
- vertikale Rettungswege
- Aufzug
- Gaslöschbereiche
- LMZ — Löschmittelzentrale
- T10 (+4 / -1) — Treppenraum mit Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- T13 (+1 / 0) — Treppenraum ohne Feuerwiderstand mit TR Bezeichnung und erreichbare Geschosse
- A.A1,A2 (+4 / -1) — Aufzug mit Bezeichnung und Angabe der erreichbaren Geschosse
- Nicht mit Wasser löschen
- besondere Gefahren
- Wandhydrant
- Schlauchanschlussventil, trocken, Anschluss
- Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Treppenschnitt



Hotel- und Verwaltungsgebäude
Rheinhafenstraße 7, 76133 Karlsruhe

Stand: 27.02.2025

Erstellt: T.Kremer