Anlage 10
Branddirektion Karlsruhe, Ganter Tel. 133-3735
Stand: 21.10.04

Merkblatt: Schlüsseldepot ohne elektrische Überwachung
VdS-Richlinie 2105, Klasse 1

Allgemeines:
Im Schlüsseldepot einfach (ohne elektrische Überwachung) kann ein sicherheitstechnisch untergeordneter Schlüssel (z.B. Torschlüssel) deponiert werden , um der Feuerwehr im Gefahrenfall den gewaltfreien Zugang z.B. auf ein Firmengelände zu ermöglichen.
Der Schutz gegen Manipulation ist bauartbedingt relativ gering.

Technische Ausführung:
Es kann z.B. das Fabrikat BNS (siehe Abbildung) verwendet werden oder ein gleichwertiges Produkt eines anderen Herstellers.
Das SD einfach muss für den Einbau eines Profilhalbzylinder vorgerichtet sein.

Der Profilhalbzylinder (Feuerwehr-Schließung) wird bei der Inbetriebnahme von der Branddirektion geliefert und eingebaut. Die Kosten, in Höhe von 50 €, werden in Rechnung gestellt.

Schlüsseldepot einfach
(geschlossen)

Schlüsseldepot einfach
(geöffnet)

Fa. BNS
Peter-Jacob-Busch-Strasse 26
47906 Kempen
Tel. 02152/ 5519-0
Schlüsseldepot B3, Best.Nr. 874 720